



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Praça Juscelino Kubitschek, s/n – CEP 35420-000 – Minas Gerais
(31) 3557-9003

Ofício nº 270/2021/SEGOV

Mariana, 12 de agosto de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
Ronaldo Alves Bento
Vereador Presidente da Câmara Municipal de Mariana

Assunto: Requerimento nº 167/2021

Secretaria Municipal de Mariana
Protocolado sob nº 571
Em 16/08/21/15:59
Jocimara Lopes

Excelentíssimo Senhor Presidente:

O objetivo da Secretaria de Governo e Relações Institucionais é de sempre garantir a interlocução eficiente e ágil com a administração pública municipal.

Entretanto, deve ser ressaltado que a atribuição é sempre de direcionamento e encaminhamentos das demandas apresentadas para respostas, atendimentos e ou soluções do que for apresentado/requerido às devidas secretarias e seus respectivos secretários, visto que, inexistente subordinação e hierarquia entre os secretários, ao contrário, reina a independência na medida em que, cada secretário é ordenador de despesas da sua própria secretaria, portanto, responsável objetivamente por seus atos.

Repiso, inexistindo, qualquer intervenção da Secretaria de Governo nas decisões de cada secretário.

Sendo assim, ao receber o que foi demandado será imediatamente direcionado aos departamentos competentes, dando ciência e requerendo respostas e ou informações o quanto antes para encaminhá-las e responder ao requerente/solicitante.


Cabe ressaltar que os prazos fixados para respostas aos entes solicitantes, devem ser, de acordo com a legislação pátria, respeitados.

Em resposta ao requerido à Prefeitura de Mariana, objetivando obter informações na Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana, encaminho a resposta apresentada através da CI nº 760, em anexo.

Cordialmente apresento votos de estima, permanecendo á disposição para o que for necessário.

Atenciosamente,


Edvaldo Santos de Andrade
Secretário Municipal de Governo



Câmara Municipal de Mariana

Gabinete Vereador Ronaldo Bento

Rua Marquês de Pombal, 40 / Bairro Rosário – Mariana / MG

(31) 3558 -5523

vereadorronaldobento@gmail.com

Requerimento N.º _____ / 2021

Dileto Plenário

O Vereador que esta subscreve, regimentalmente amparado, apresenta à Mesa, ouvido o Plenário, para que após aprovado, seja remetido cópia deste procedimento à Secretaria de Obras para que nos prazos da lei, apresentem as seguintes informações:

Chegou ao conhecimento deste edil a infeliz situação vivida por moradores do Bairro Liberdade, mais precisamente nas ruas Professora Naná Moisés e Anita Garibaldi.

Ocorre que, numa tentativa descabida de construir um sistema de escoamento de água pluvial entre as ruas Professora Naná Moisés e Anita Garibaldi, a Prefeitura iniciou a obra em terreno particular. Porém, de acordo com informações coletadas in loco, não houve nenhum acordo entre as partes – prefeitura e proprietário do terreno – e nem mesmo autorização do proprietário para o início do que podemos chamar de malfeitoria.

O “corredor hídrico” formado entre as vias Rua Anita Garibaldi e Rua Professora Naná Moisés, tem a função de coletar a água pluvial da primeira e desaguar literalmente NO MEIO da segunda rua. A situação traz prejuízos a todos que vivem no entorno do tal corredor e necessita de ação corretora com urgência, por esta razão seguem os questionamentos:

- Já existe algum plano de ação a ser executado para solucionar de maneira efetiva a situação?
- Em caso afirmativo, qual o prazo previsto para início e previsão de término desta obra?

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE

EM 30 / 07 / 2021

Presidente

Secretário


- Em caso afirmativo do primeiro questionamento, que seja apresentado na resposta deste requerimento a descrição em detalhes do plano de ação.

Nestes termos,
Pede e Espera Deferimento.


Mariana, 25 de junho de 2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE

EM 30 / 07 / 2021


Presidente


Secretário


RONALDO BENTO
Vereador



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana

CI - Comunicação Interna

Nº
760

Data:
12/08/2021

De: Secretário Municipal de Obras e Gestão Urbana

Para: Governo

Assunto: Resposta ao Requerimento 167/2021

Prezados,

Foi realizado conforme laudo anexo vistoria na parte em que o bairro se encontra implantado e os moradores pagam IPTU e as taxas Municipais, onde se verificou a necessidade de uma construção de rede coletora nas ruas Nana Moises e Anita Garibaldi, com a finalidade de resolver de forma definitiva a captação e lançamento das águas pluviais convergentes para o ponto mais baixo, conforme fotos 3 e 4, retirando desta forma as redes do interior dos lotes, hoje alocados.

O Município executara o estudo definitivo e a implantação da solução.

Atenciosamente,


Newton Geraldo Xavier Godoy
Secretário Municipal de Obras e Gestão Urbana

Local de entrega:

Recebido em/...../2021

Assinatura: _____

Nome completo
Carimbo: _____




PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO URBANA


Relatório De Vistoria Técnica - 08/2021		Data:	01/07/2021
Local:	Rua Naná Moisés, Bairro Liberdade		
Solicitante:	Secretaria de Obras		
Objeto:	Vistoria realizada a pedido da Secretaria de Obras, em virtude da necessidade de rede pluvial no local supracitado		

Parecer Técnico

- Na vistoria técnica realizada in loco no dia 01/07/2021, juntamente com o encarregado Elivelton, foi avaliado a necessidade de construção de rede pluvial na referida rua:
- Trata-se de execução de uma rede de drenagem/esgoto Ø 400, com extensão de aproximadamente 200 metros;
 - Serão construídos: ramais de bocas de lobo, caixas coletoras tipo boca de lobo;
 - Lançamento da rede de drenagem em rede já existente nesta rua mais a jusante;
 - Eliminar lançamento de drenagem existente hoje entre lotes vizinhos.
- p



Rede de drenagem atual



Rede de drenagem atravessando a propriedade do morador



Rua onde será construída a rede de drenagem



Rua que receberá a nova rede de drenagem

Atenciosamente;


Sebastião Carlos Lamounier
Engenheiro Civil
CREA-MG 11857/D


José Pereira dos Santos Neto
Assessor Técnico